

《稷山县盛林加油站选址研究报告》公示图

建设单位：
稷山县盛林加油站有限公司

项目位置：
本项目位于蔡村乡南部，蔡村大道（003乡道）以东

项目性质： 新建工程


占地面积： 667.81平方米

建设规模：
本项目属于三级加油站，加油站油罐总容积75m³，其中汽油罐2×30 m³、柴油罐1×30m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积）


公示时间：
2024年6月21日至2024年7月20日

公众意见及反馈电话：
0359-5522209


项目区位图




规划图则





周边关系图



总平面布置示意图



与稷山县国土空间规划总体规划关系图



综合技术经济指标		
序号	名称	数量
01	站区总用地面积	667.81m ²
02	总建筑面积	365.83m ²
03	计算容积率建筑面积	281.92m ²
04	总建筑面积占地比例	266.83m ²
05	容积率	0.42
06	建筑密度	39.96%
07	绿化率	11.90%

建设项目一览表		
序号	名称	备注
01	站房	站房为二层砖混结构 建筑面积198平方米 建筑耐火等级为二级
02	加油机	2台
03	储罐	柴油罐1个、汽油罐2个
04	罩棚	罩棚为钢网架结构 投影面积147.83平方米 计算容积率面积83.92平方米
05	罩棚	耐火等级为二级
06	站区实体围墙	高出站外地坪2.2米

说明：
1. 本图标注尺寸以米为单位。
2. 本图现状、场地和环境资料及平面设计由业主提供，施工前需先核准，防止由于测量误差造成错误。
3. 本工程新建加油站为三级站。
4. 本图站址新建工艺设施按照下列国家主要现行规范：
4.1 《汽车加油加气站技术标准》GB50156-2021；
4.2 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)。
5. 本图中未标明或站址新建的构筑物需与站内的工艺设施满足国家规范的距离要求。
6. 站址内严禁种植易燃植物。
7. 本方案为示意图，具体建设方案由甲方另行设计。

图例

